



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 26/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №60».**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 26 от «03» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «10» февраля 2020 года по 16 час. 00 мин. «12» февраля 2020 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №60», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Любимская, д. 71, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора МОУ «Средняя школа № 60» Саматоевой Светланы Львовны; Заместителя директора по АХР МОУ «Средняя школа № 60» Барабановой Елены Николаевны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР в РФ п. 43	01.03.2021.	
2	Допускается расположение огнетушителей на высоте более 1,5 метра. (в коридоре 2-го этажа, мастерских, в помещении вахты).	ППР в РФ п. 480	01.03.2021.	
3	Допускается эксплуатация светильников со снятым колпаком (рассеивателем) в помещениях раздевалок спортзала, в подвальной помещении.	ППР в РФ п. 42в	01.03.2021.	
4	Двери эвакуационных выходов, ведущие из коридоров в лестничные клетки, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	
5	Дверь эвакуационного выхода, веду-	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.	



	шего из помещений мастерских в коридор, оборудована замком, не обеспечивающим возможность её свободного открывания изнутри без ключа.		
6	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки наружу (бывший главный вход), оборудована замком, не обеспечивающим возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	01.03.2021.
7	Не разработаны и не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляемых круглосуточную охрану.	ППР в РФ п.3; п.53 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г.	01.03.2021.
8	Не представлен акт проверки состояния качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, согласно инструкции завода изготовителя.	ППР в РФ п. 21	01.03.2021.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ «Средняя школа № 60» Саматоева Светлана Львовна  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 20 20 г.

\* - место личной печати